



Initial site inspection Checklist- Eye testing facility

لائحة التفتيش المبني للموقع - فحص النظر

Facility Name: _____ اسم المنشأة:

Location: _____ الموقع:

Date of inspections: _____ تاريخ التفتيش:

E-mail Address: _____ البريد الإلكتروني:

Contact No./s: _____ أرقام التواصل:

Engineer's/ Inspector's name: _____ أسماء المهندسين/ المفتشين:

No. الرقم	Description الوصف	Yes نعم	No لا	N/A	Remarks ملاحظات
1.	<ul style="list-style-type: none">The facility is accessible through paved roads.يمكن الوصول لموقع المنشأة عبر طريق مرصوف.				
2.	<ul style="list-style-type: none">Facility location is far enough from any source of contamination and noise.موقع المنشأة بعيد عن أي مصدر للتلوث والازعاج.				
3.	<ul style="list-style-type: none">The facility is located in a secured area.المنشأة تقع في منطقة آمنة.				
4.	<ul style="list-style-type: none">The building of the medical facility is in a good condition in terms of maintenance, ventilation, and lighting.حالة المبنى الذي تتواجد فيها المنشأة جيدة من حيث الصيانة، والتهوية، والإضاءة.				
5.	<ul style="list-style-type: none">The facility has enough car parking lots.يوجد عدد كافٍ من مواقف السيارات للمنشأة.				
6.	<ul style="list-style-type: none">The facility has dedicated car parking for the special needs.يوجد مواقف مخصصة لخدمة أصحاب الهمم.				
7.	<ul style="list-style-type: none">The ramps slope in the entrance is 8% maximum (1:12).				



No. الرقم	Description الوصف	Yes نعم	No لا	N/A	Remarks ملاحظات
	• نسبة انحدار المنحدر عند المدخل لا تتجاوز 8% (1:12).				
8.	<ul style="list-style-type: none"> • The minimum ceiling height is 2.7 meter • لا يقل ارتفاع الأسقف عن 2.7 متر. 				
9.	<ul style="list-style-type: none"> • The minimum corridor width is 1.2 meter. • لا يقل عرض الممر عن 1.2 متر. 				
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Doors width is not less than 0.9 meter. • لا يقل عرض الأبواب عن 0.9 متر. 				
11.	<ul style="list-style-type: none"> • The facility is equipped with a proper mechanical air- ventilation system: each space has supply and return duct diffusers (the number depends on the space size). • المنشأة مجهزة بنظام تهوية ميكانيكي مناسب: يتوفر سحب وضخ للهواء في كل غرفة (يعتمد عددها على حجم الغرفة). 				
12.	<p><u>For eye test room:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • The minimum area for the eye test room shall be 7.5 square meters and the minimum width shall be 2.0 meter with considering that the examination chair shall be placed not less than three meters away from the sight chart or according to the manufacture's recommendation. • The room have a working counter or table. • The room have a hand washbasin. <p><u>غرفة فحص النظر</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • يجب أن لا تقل مساحة غرفة فحص النظر عن 7.5 متر مربع ولا يقل العرض عن 2.0 متر مع الأخذ بعين الاعتبار أن كرسي فحص النظر يجب أن يوضع على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من لوحة اختبار النظر أو وفقاً لمواصفات الجهاز. • الغرفة تحتوي على منضدة أو طاولة للعمل. • الغرفة تحتوي على مغسلة. 				
13.	<ul style="list-style-type: none"> • The facility has storage for all the optical devices. • المنشأة تحتوي على مخزن لأجهزة/ معدات البصرييات. 				



No. الرقم	Description الوصف	Yes نعم	No لا	N/A	Remarks ملاحظات
14.	<ul style="list-style-type: none"> The water, electricity, sewer, gas utilities are provided تم تزويد المنشأة بمرافق الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، والغاز. 				
15.	<ul style="list-style-type: none"> The facility is provided with Firefighting provisions. يتم تزويد المنشأة بنظام الحرائق. 				
16.	<ul style="list-style-type: none"> The facility is provided with emergency light provisions. يتم تزويد المنشأة بنظام ضوء للطوارئ. 				

Note:

- The drawing plans submitted shall be revised, stamped from engineering consultants and inserted in the standard ministry form after confirming the compliance with the drawing submission requirements:

[Standard submission form](#) & [Engineering submission requirements](#)

The initial approval is given for the site only and it does not include the approval on the detailed and internal divisions of the facility.

- The construction works, preparation and finishing in the facility should be not done before getting the initial approval on the drawing plans.

Attention: Violation of any provision may expose the establishment owners to accountability.

ملاحظة:

- المخططات الهندسية المقدمة للوزارة يجب أن تتم دراستها وختمها من قبل شركة استشارات هندسية متخصصة، وإدراج المخططات في النموذج الخاص بالوزارة بعد التأكد من استيفائها لمتطلبات تسليم المخططات الهندسية: [Standard submission form](#) و

[Engineering submission requirements](#)

- الاعتماد المبني هو اعتماد عام للموقع ولا يشمل اعتماد التفاصيل والتقسيمات الداخلية لمرافق المنشأة.

- مرحلة الأعمال الإنشائية في المنشأة والتجهيزات والتشطيبات على أرض الواقع لا تتم إلا بعد حصول المنشأة على الاعتماد المبني على المخططات الهندسية.

تنبيه: الإخلال بأي بند من البنود المذكورة أعلاه قد يعرض مقدم الطلب للمساءلة.