



## Initial site inspection Checklist- School clinics

### لائحة التفتيش المبني للموقع – العيادات المدرسية

Facility Name: \_\_\_\_\_ اسم المنشأة:

Location: \_\_\_\_\_ الموقع:

Date of inspections: \_\_\_\_\_ التاريخ:

E-mail Address: \_\_\_\_\_ البريد الإلكتروني:

Contact No./s: \_\_\_\_\_ أرقام التواصل:

Applicant Name: \_\_\_\_\_ اسم المتعامل:

No. الرقم	Description الوصف	Yes نعم	No لا	N/A	Remarks ملاحظات
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The clinic should be located in the ground floor to ensure easy access and evacuation if necessary. (In case of having separate blocks in the school, separate clinics should be provide in each block).</li> <li>تقع العيادة في الطابق الأرضي لضمان سهولة الوصول إليها والإخلاء منها عند الضرورة. (وفي حال وجود مباني منفصلة، ينبغي توفير عيادة مدرسية لكل مبنى).</li> </ul>				
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The clinic area depend on the number of the students: <ul style="list-style-type: none"> <li>- If the number of the students is less than 2000, the area required is 20 square meters.</li> <li>- If the number of the students is between 2000-3500, the area required is 40 square meters.</li> <li>- If the number of the students is more than 3500, it is required to provide other clinic.</li> </ul> </li> <li>مساحة العيادة تعتمد على عدد الطلاب: <ul style="list-style-type: none"> <li>- عدد الطلاب أقل من 2000 تكون مساحة العيادة المطلوبة 20 متر مربع.</li> <li>- عدد الطلاب بين 2000-3500 تكون مساحة العيادة المطلوبة 40 متر مربع.</li> <li>- عدد الطلاب أكثر من 3500 فإنه يتطلب وجود عيادة إضافية.</li> </ul> </li> </ul>				
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The minimum clinic width shall be 3.0 meter.</li> <li>أقل عرض للعيادة يجب أن لا يقل عن 3.0 أمتار.</li> </ul>				

No. الرقم	Description الوصف	Yes نعم	No لا	N/A	Remarks ملاحظات
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separate clinics are provided in the facility. (In case of having boys and girls in a secondary and high schools)</li> <li>تم توفير عيادتين منفصلتين. (في حال وجود ذكور وإناث في المرحلتين الإعدادية والثانوية).</li> </ul>				
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The building of the clinic is in a good condition in terms of maintenance, ventilation, and lighting.</li> <li>حالة المبنى الذي تتواجد فيها العيادة جيدة من حيث الصيانة، والتهوية، والإضاءة.</li> </ul>				
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The minimum ceiling height is 2.7 meter</li> <li>لا يقل الارتفاع الصافي للأسقف عن 2.7 متر.</li> </ul>				
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The minimum corridor width is 1.50 meter for patient care areas, 1.20 meter for support services.</li> <li>لا يقل العرض الصافي للممرات المرضى في المنشأة عن 1.5 متر، و1.2 متر لممرات الخدمات.</li> </ul>				
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doors width is not less than 0.9 meter.</li> <li>لا يقل عرض الأبواب عن 0.9 متر.</li> </ul>				
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The ramps slope percentages within the facility or leading to the facility is 8% maximum (1:12).</li> <li>نسبة انحدار المنحدرات في المنشأة أو المؤدية لها لا تتجاوز 8% (1:12).</li> </ul>				
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>There is a toilet in the clinic or Adjacent to the clinic to serve a disabled individual. <ul style="list-style-type: none"> <li>The minimum clear diameter shall be 1.5 meter.</li> <li>The minimum clear door width shall be 0.9 meter (To be measured between the face of the door and the doorstep, with the door open at 90 degrees).</li> <li>The needed accessories is provided to support the special needs.</li> <li>The depth and height of the washbasin are proportional to the wheelchair level / The washbasin is shallow and reachable.</li> </ul> </li> </ul>				

No. الرقم	Description الوصف	Yes نعم	No لا	N/A	Remarks ملاحظات
	<ul style="list-style-type: none"> <li>توجد دورة مياه في العيادة أو ملاصقة للعيادة تتناسب مع احتياجات وحركة أصحاب الهمم:</li> <li>- ألا يقل قطر دوران الحركة في الحمام عن 1.5 متر.</li> <li>- ألا يقل عرض باب الحمام عن 0.9 متر (يتم قياسها من حافة واجهة الباب إلى مصد الباب عند فتحه بزاوية 90 درجة).</li> <li>- تم توفير المعدات المناسبة لخدمة أصحاب الهمم.</li> <li>- يتناسب عمق المغسلة وارتفاعها مع مستوى الكرسي المتحرك.</li> </ul>				
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A dedicated medical waste room with a minimum area of 2.0 square meters is provided and equipped with a separate ventilation, temperature and humidity monitor (The area of the medical waste room depends on the amount of the waste extracted from the clinics).</li> <li>تتوفر غرفة مخصصة لتجميع النفايات الطبية بمساحة لا تقل عن 2 متر مربع ومجهزة بوحدة تكييف منفصلة ومقياس ومنظم لدرجة الحرارة والرطوبة (مساحة غرفة تجميع النفايات الطبية تعتمد على كمية النفايات المستخرجة من العيادات).</li> </ul>				
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The facility have a sufficient amount source of natural lighting and ventilation.</li> <li>المنشأة تتضمن مصدر وكمية كافية من الإضاءة والتهوية الطبيعية.</li> </ul>				
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The facility is equipped with a proper mechanical ventilation system/ HVAC: sufficient number of air inlet and outlet is provided as per the space area and function).</li> <li>المنشأة مجهزة بنظام تهوية ميكانيكي مناسب: تتوفر منافذ كافية لضخ وسحب الهواء في مرافق المنشأة وفقاً للمساحات المتوفرة ووظائف الغرف.</li> </ul>				
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The movement and circulation for disable individual is considered in the facility.</li> <li>يتم مراعاة حركة أصحاب الهمم في كافة مرافق المنشأة.</li> </ul>				

**Note:**

- Make sure to revise the ministry of health and prevention guidelines and requirement and apply them on the drawing plans and site based on the type of the facility: [MOHAP Engineering Regulations](#)
- The drawing plans submitted shall be revised, stamped from engineering consultants and inserted in the standard ministry form after confirming the compliance with the drawing submission requirements: [Standard submission form](#) & [Engineering submission requirements](#)
- The initial approval is given for the site only and it does not include the approval on the detailed and internal divisions of the facility.
- The construction works, preparation and finishing in the facility should be not done before getting the initial approval on the drawing plans.

**Attention: Violation of any provision may expose the establishment owners to accountability.**

**ملاحظة:**

- يجب مراجعة المعايير الهندسية الخاصة بالوزارة والتأكد من استيفائها على المخطط وأرض الواقع بما يتناسب مع نوع المنشأة وتخصصاتها : [MOHAP Engineering Regulations](#)
  - المخططات الهندسية المقدمة للوزارة يجب أن تتم دراستها وختمها من قبل شركة استشارات هندسية متخصصة، وإدراج المخططات في النموذج الخاص بالوزارة بعد التأكد من استيفائها لمتطلبات تسليم المخططات الهندسية : [Standard submission form](#) و [Engineering submission requirements](#)
  - الاعتماد المبدئي هو اعتماد عام للموقع ولا يشمل اعتماد التفاصيل والتقسيمات الداخلية لمرافق المنشأة.
  - مرحلة الأعمال الإنشائية في المنشأة والتجهيزات والتشطيبات على أرض الواقع لا تتم إلا بعد حصول المنشأة على الاعتماد المبدئي على المخططات الهندسية.
- تنبيه: الإخلال بأي بند من البنود المذكورة أعلاه قد يعرض مقدم الطلب للمساءلة.**