



# المعايير والاشتراطات الهندسية لمراكز التغذية

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

(2019)



### 1. المدخل:

- 1.1. توفير منحدر لأصحاب الهمم عند المدخل لا يقل عرضه عن متر، ولا تزيد نسبة انحداره المدخل عن 8%، وتوفير قبضة للاستناد (درازين) على أطراف المنحدر، واستخدام مواد بناء غير زلقة.
- 1.2. لا يقل عرض ممرات العيادة او الممرات المؤدية لها عن 1.5 متر.

### 2. متطلبات التصميم الداخلي:

- 2.1. يجب أن تكون المساحة الإجمالية للمنشأة الصحية كافية لاستيعاب كافة المرافق المطلوبة (المرافق الأساسية والخدمية).
- 2.2. توفير مكتب لاستقبال المرضى بالقرب من المدخل ومقابل منطقة الانتظار.
- 2.3. توفير منطقة لانتظار المرضى منفصلة للرجال والنساء قريبة من مدخل المنشأة ومكتب الاستقبال
- 2.4. توفير غرفة واحدة على الأقل للاستشارة (غرفة الأخصائي).
- 2.5. توفير غرفة/غرف لفحص المرضى لا تقل عن 6.5 متر مربع (بدون مكتب)، وفي حال تواجد مكتب في الغرفة يجب ألا تقل المساحة عن 9 متر مربع.
- 2.6. توفير معقم لليدين مثبتة بالجدار في كل غرفة وبالقرب من منطقة الانتظار.
- 2.7. توفير منطقة/غرفة لتخزين الملفات.
- 2.8. لا يقل ارتفاع العيادة عن 2.7 متر.
- 2.9. توفير حمامين في العيادة أحدهما للرجال والآخر للنساء، وتخصيص أحدهما لخدمة أصحاب الهمم يتناسب مع المواصفات التالية:
  - 2.9.1. ألا يقل قطر دوران حركة الكرسي المتحرك في الحمام عن 1.5 متر.
  - 2.9.2. ألا يقل عرض باب الحمام عن 0.9 متر (يتم قياسها من حافة واجهة الباب إلى مصد الباب عند فتحه بزاوية 90 درجة).
  - 2.9.3. أن يكون اتجاه دوران باب الحمام للخارج.
  - 2.9.4. أن يتناسب عمق المغسلة وارتفاعها مع مستوى الكرسي المتحرك، ويسهل الوصول لمقبض صنبور المياه.
  - 2.9.5. توفير مقابض للاستناد بجانب المراض.
- 2.10. تخصيص غرفة لأدوات تنظيف الأسطح والأرضيات، تتواجد فيها مغسلة أرضية.

### 3. المتطلبات الهندسية العامة:

- 3.1. توفير اضاءة طبيعية وصناعية مناسبة في العيادة
- 3.2. توفير تهوية مناسبة ودرجة حرارة معتدلة (سحب وضخ للهواء) في كل غرفة.



- 3.3. التأكد من سلامة ونظافة الأسقف، والأرضيات، ووحدات التكييف وتنقية الهواء.
- 3.4. استخدام طلاء جدران طبي مقاوم للبكتيريا والحرائق، أملس وسهل التنظيف، وتجنب استخدام ورق الجدران.
- 3.5. استخدام فرش طبي مناسب سهل التنظيف، وتجنب استخدام القماش والمواد القابلة لالتقاط الأغبرة وتسريب السوائل وغيرها.
- 3.6. مراعاة استخدام مواد التصنيع المناسبة للأثاث ومناطق العمل والتحضير (إن وجدت) على أن تستوفي الاشتراطات التالية:
- 3.6.1. أن تكون غير مسامية وسهلة التنظيف
- 3.6.2. أن تكون مقاومة للرطوبة ومقاومة للبكتيريا والفطريات.
- 3.6.3. أن تكون ملساء، خالية من التشققات أو الطبقات.
- (يمنع استخدام مادة الخشب لتعارضها مع المواصفات والمعادن الغير مطلية بدهان مقاوم للصدأ).
- 3.7. أن تكون جميع أسقف المرافق ممتدة للسقف لضمان الخصوصية البصرية والصوتية.
- 3.8. تجنب استخدام الديكورات المفرغة والتجاويف والفواصل في جدران وأسقف العيادات ومناطق العمل والخدمات (لمنع تراكم الأتربة والغبار).
- 3.9. تجنب الحواف والزوايا الحادة (يجب استخدام مواد حماية للأطراف الحادة، واستخدام حاشية للجدران Wall skirting).
- 3.10. مراعاة معايير الأمن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني.
- 3.11. مراجعة المعايير التفصيلية الأخرى الخاصة بالوزارة والتأكد من استيفائها على المخطط وعلى أرض الواقع بما يتناسب مع نوع المنشأة وتخصصاتها.